水質検査結果・放流水（令和7年度）第3期処分場

	採取年	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和7年度											
	採取日		4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月3日	10月2日	11月6日	12月3日	1月8日	2月5日	
	分析結果日		4月8日	5月21日	6月23日	7月17日	8月21日	9月19日	10月17日	11月20日	12月19日	1月22日	2月20日	
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
2	シアン化合物	1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
3	有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN）	1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓm未満			
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
9	PCB	0.003mg/ℓ			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
14	1，2－ジクロロエタン	0.04mg/ℓ			0.004mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ未満			
15	1，1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
16	シス-1，2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ			0.04mg/ℓ未満						0.04mg/ℓ未満			
17	1，1，1－トリクロロエタン	3mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
18	1，1，2－トリクロロエタン	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
19	1，3－ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
20	チウラム	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
21	シマジン	0.03mg/ℓ			0.003mg/ℓ未満						0.003mg/ℓ未満			
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)			0.14mg/ℓ						0.30mg/ℓ			
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)			0.08mg/ℓ未満						0.08mg/ℓ未満			
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ			0.2mg/ℓ未満						0.20mg/ℓ未満			
28	**水素イオン濃度**	5.8～8.6	8.0	7.9	8.0	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	8.2	7.9	8.0	
29	1，4-ジオキサン	0.5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
30	**生物化学的酸素要求量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	2.4mg/ℓ	2.4mg/ℓ	3.0mg/ℓ	4.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.9mg/ℓ	1.1mg/ℓ	2.9mg/ℓ	3.3mg/ℓ	1.2mg/ℓ	
31	**化学的酸素要求量**	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	2.0mg/ℓ	2.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ	1.8mg/ℓ	1.9mg/ℓ	3.3mg/ℓ	2.5mg/ℓ	2.2mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.9mg/ℓ	1.7mg/ℓ	
32	**浮遊物質量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓm未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
36	銅含有量	3mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓm未満			
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ						0.007mg/ℓ			
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ			0.04mg/ℓ						0.06mg/ℓ			
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
40	クロム含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
41	大腸菌群数	日間平均800CFU/ｍｌ			0 CFU/ｍｌ						0CFU/mL			
42	**窒素含有量**	120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ（20mg/ℓ）	0.24mg/ℓ	0.29mg/ℓ	0.31mg/ℓ	0.28mg/ℓ	0.31mg/ℓ	0.37mg/ℓ	0.24mg/ℓ	0.25mg/ℓ	0.20mg/ℓ未満	0.20mg/ℓ未満	0.24mg/ℓ未満	
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)			0.046mg/ℓ						0.051mg/ℓ			
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ			0pg-TEQ/L									

水質検査結果・放流水（令和6年度）第3期処分場

	採取年	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和6年度											
	採取日		4月3日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月9日	2月5日	3月5日
	分析結果日		4月12日	5月20日	6月20日	7月12日	8月19日	9月13日	10月18日	11月11日	12月20日	1月22日	2月18日	3月19日
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
2	シアン化合物	1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
3	有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN）	1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓm未満			
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
9	PCB	0.003mg/ℓ			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
14	1，2－ジクロロエタン	0.04mg/ℓ			0.004mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ未満			
15	1，1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
16	シス-1，2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ			0.04mg/ℓ未満						0.04mg/ℓ未満			
17	1，1，1－トリクロロエタン	3mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
18	1，1，2－トリクロロエタン	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
19	1，3－ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
20	チウラム	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
21	シマジン	0.03mg/ℓ			0.003mg/ℓ未満						0.003mg/ℓ未満			
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)			0.22mg/ℓ						0.52mg/ℓ			
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)			0.08mg/ℓ未満						0.08mg/ℓ未満			
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ			0.2mg/ℓ未満						0.20mg/ℓ未満			
28	**水素イオン濃度**	5.8～8.6	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.3	8.0	8.0
29	1，4-ジオキサン	0.5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
30	**生物化学的酸素要求量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	3.4mg/ℓ	2.5mg/ℓ	2.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	2.2mg/ℓ	1.4mg/ℓ	2.4mg/ℓ	0.8mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ	3.1mg/ℓ	0.5mg/ℓ
31	**化学的酸素要求量**	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	2.3mg/ℓ	1.4mg/ℓ	0.9mg/ℓ	2.9mg/ℓ	3.2mg/ℓ	4.2mg/ℓ	3.2mg/ℓ	2.9mg/ℓ	1.5mg/ℓ	13.4mg/ℓ	0.9mg/ℓ	1.4mg/ℓ
32	**浮遊物質量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	3mg/ℓ	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
36	銅含有量	3mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓm未満			
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.018mg/ℓ			
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ			0.05mg/ℓ						0.08mg/ℓ			
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
40	クロム含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
41	大腸菌群数	3,000個/cm^3			0個/cm^3						0個/cm^3			
42	**窒素含有量**	120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ（20mg/ℓ）	0.38mg/ℓ	0.48mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.26mg/ℓ	0.28mg/ℓ	0.52mg/ℓ	0.45mg/ℓ	0.38mg/ℓ	0.20mg/ℓ	3.93mg/ℓ	0.20mg/ℓ	0.25mg/ℓ
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)			0.05mg/ℓ						0.026mg/ℓ			
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ			0pg-TEQ/L									

水質検査結果・放流水（令和5年度）第3期処分場

	採取年	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和5年度										
	採取日		4月6日	5月9日	6月2日	7月6日	8月3日	9月5日	10月5日	11月7日	12月5日	1月11日	2月1日	3月5日
	分析結果日		4月18日	5月19日	6月6日	7月19日	8月16日	9月15日	10月17日	11月17日	12月20日	1月23日	2月14日	3月15日
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
2	シアン化合物	1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
3	有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN）	1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ			
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
9	PCB	0.003mg/ℓ			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
14	1，2－ジクロロエタン	0.04mg/ℓ			0.004mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ未満			
15	1，1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
16	シス-1，2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ			0.04mg/ℓ未満						0.04mg/ℓ未満			
17	1，1，1－トリクロロエタン	3mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
18	1，1，2－トリクロロエタン	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
19	1，3－ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
20	チウラム	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
21	シマジン	0.03mg/ℓ			0.003mg/ℓ未満						0.003mg/ℓ未満			
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)			0.55mg/ℓ						0.59mg/ℓ			
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)			0.08mg/ℓ未満						0.08mg/ℓ未満			
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ			0.2mg/ℓ未満						0.20mg/ℓ未満			
28	**水素イオン濃度**	5.8～8.6	7.8	6.7	7.9	7.4	7.7	7.8	7.8	8.0	8.0	8.2	7.8	8.0
29	1，4-ジオキサン	0.5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
30	**生物化学的酸素要求量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	0.5mg/ℓ未満	0.9mg/ℓ	1.4mg/ℓ	2.5mg/ℓ	3.3mg/ℓ	0.8mg/ℓ	2.6mg/ℓ	2.5mg/ℓ	3.4mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満	3.7mg/ℓ	2.7mg/ℓ
31	**化学的酸素要求量**	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	2.3mg/ℓ	1.9mg/ℓ	2.1mg/ℓ	0.3mg/ℓ	2.9mg/ℓ	2.2mg/ℓ	2.7mg/ℓ	2.9mg/ℓ	3.0mg/ℓ	1.6mg/ℓ	2.3mg/ℓ	1.3mg/ℓ
32	**浮遊物質量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	2mg/ℓ	1mg/ℓ	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
36	銅含有量	3mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓm未満			
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.009mg/ℓ			
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ			0.03mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ			
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
40	クロム含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
41	大腸菌群数	3,000個/cm^3			2個/cm^3						0個/cm^3			
42	**窒素含有量**	120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ（20mg/ℓ）	0.34mg/ℓ	0.29mg/ℓ	0.26mg/ℓ	0.36mg/ℓ	0.35mg/ℓ	0.51mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.28mg/ℓ	0.26mg/ℓ	0.42mg/ℓ	0.55mg/ℓ	0.24mg/ℓ
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)			0.052mg/ℓ						0.117mg/ℓ			
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ			0pg-TEQ/L									

水質検査結果・放流水（令和4年度）第3期処分場

	採取年	放流許容限度 (mg/ℓ)	令和4年度											
	採取日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月2日	9月1日	10月6日	11月2日	12月1日	1月12日	2月2日	3月2日
	分析結果日		4月19日	5月26日	6月23日	7月20日	8月15日	9月13日	10月19日	11月15日	12月19日	1月24日	2月14日	3月14日
1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
2	シアン化合物	1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
3	有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN）	1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
4	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
5	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
6	砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ						0.004mg/ℓ			
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
9	PCB	0.003mg/ℓ			0.0005mg/ℓ未満						0.0005mg/ℓ未満			
10	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
11	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
12	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
13	四塩化炭素	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
14	1，2－ジクロロエタン	0.04mg/ℓ			0.004mg/ℓ未満						0.004mg/ℓ未満			
15	1，1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
16	シス-1，2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ			0.04mg/ℓ未満						0.04mg/ℓ未満			
17	1，1，1－トリクロロエタン	3mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
18	1，1，2－トリクロロエタン	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
19	1，3－ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ			0.002mg/ℓ未満						0.002mg/ℓ未満			
20	チウラム	0.06mg/ℓ			0.006mg/ℓ未満						0.006mg/ℓ未満			
21	シマジン	0.03mg/ℓ			0.003mg/ℓ未満						0.003mg/ℓ未満			
22	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
23	ベンゼン	0.1mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ未満			
24	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ			0.001mg/ℓ未満						0.001mg/ℓ未満			
25	ホウ素、その化合物	10mg/ℓ(50mg/ℓ)			1.4mg/ℓ						0.67mg/ℓ			
26	フッ素含有量	8mg/ℓ(15mg/ℓ)			0.08mg/ℓ未満						0.08mg/ℓ未満			
27	アンモニア、亜硝酸、硝酸	100mg/ℓ			1.59mg/ℓ						0.20mg/ℓ未満			
28	**水素イオン濃度**	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.7	7.0	7.4	7.0	7.7	7.6	7.8	7.8	7.5
29	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
30	**生物化学的酸素要求量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	0.8mg/ℓ	1.2mg/ℓ	0.6mg/ℓ	2.5mg/ℓ	1.2mg/ℓ	0.7mg/ℓ	1.4mg/ℓ	0.8mg/ℓ	3.6mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.6mg/ℓ	0.5mg/ℓ未満
31	**化学的酸素要求量**	90mg/ℓ(30mg/ℓ)	2.5mg/ℓ	0.8mg/ℓ	2.0mg/ℓ	0.3mg/ℓ	1.6mg/ℓ	2.2mg/ℓ	2.9mg/ℓ	1.6mg/ℓ	2.6mg/ℓ	0.5mg/ℓ	1.7mg/ℓ	2.4mg/ℓ
32	**浮遊物質量**	60mg/ℓ(10mg/ℓ)	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満	1mg/ℓ未満
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30mg/ℓ			1mg/ℓ未満						1mg/ℓ未満			
35	フェノール類含有量	5mg/ℓ			0.05mg/ℓ未満						0.05mg/ℓ未満			
36	銅含有量	3mg/ℓ			0.01mg/ℓ未満						0.01mg/ℓ			
37	亜鉛含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.024mg/ℓ			
38	溶解性鉄含有量	10mg/ℓ			0.03mg/ℓ未満						0.11mg/ℓ			
39	溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ			0.02mg/ℓ未満						0.02mg/ℓ未満			
40	クロム含有量	2mg/ℓ			0.005mg/ℓ未満						0.005mg/ℓ未満			
41	大腸菌群数	3,000個/cm^3			0個/cm^3						0個/cm^3			
42	**窒素含有量**	120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ（20mg/ℓ）	0.4mg/ℓ	0.25mg/ℓ	0.49mg/ℓ	0.58mg/ℓ	0.35mg/ℓ	0.26mg/ℓ	0.29mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.20mg/ℓ	0.20mg/ℓ	0.37mg/ℓ
43	燐含有量	16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)			0.086mg/ℓ						0.071mg/ℓ			
44	ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ			0pg-TEQ/L									