

## 水質検査結果・放流水(令和8年度)第3期処分場

|    | 採 取 年                             | 放 流 許 容 限 度<br>(mg/ℓ)      | 令和8年度    |          |              |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 採 取 日                             |                            | 4月8日     | 5月13日    | 6月4日         | 7月1日        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 分 析 結 果 日                         |                            | 4月21日    | 5月25日    | 6月23日        | 7月15日       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | カドミウム及びその化合物                      | 0.03mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | シアン化合物                            | 1mg/ℓ                      |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 有機燐化合物 (ハチオン、メチルハチオン、メチルメジソン、EPN) | 1mg/ℓ                      |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 鉛及びその化合物                          | 0.1mg/ℓ                    |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 六価クロム化合物                          | 0.2mg/ℓ                    |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 砒素及びその化合物                         | 0.1mg/ℓ                    |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物               | 0.005mg/ℓ                  |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | アルキル水銀化合物                         | 検出されないこと                   |          |          | 0.0005mg/ℓ未満 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | PCB                               | 0.003mg/ℓ                  |          |          | 0.0005mg/ℓ未満 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | トリクロロエチレン                         | 0.1mg/ℓ                    |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | テトラクロロエチレン                        | 0.1mg/ℓ                    |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ジクロロメタン                           | 0.2mg/ℓ                    |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 四塩化炭素                             | 0.02mg/ℓ                   |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1, 2-ジクロロエタン                      | 0.04mg/ℓ                   |          |          | 0.004mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1, 1-ジクロロエチレン                     | 1mg/ℓ                      |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン                  | 0.4mg/ℓ                    |          |          | 0.04mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1, 1, 1-トリクロロエタン                  | 3mg/ℓ                      |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1, 1, 2-トリクロロエタン                  | 0.06mg/ℓ                   |          |          | 0.006mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1, 3-ジクロロプロペン                     | 0.02mg/ℓ                   |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | チウラム                              | 0.06mg/ℓ                   |          |          | 0.006mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | シマジン                              | 0.03mg/ℓ                   |          |          | 0.003mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | チオベンカルブ                           | 0.02mg/ℓ                   |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ベンゼン                              | 0.1mg/ℓ                    |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | セレン及びその化合物                        | 0.1mg/ℓ                    |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ホウ素、その化合物                         | 10mg/ℓ (50mg/ℓ)            |          |          | 0.55mg/ℓ     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | フッ素含有量                            | 8mg/ℓ (15mg/ℓ)             |          |          | 0.11mg/ℓ     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | アンモニア、亜硝酸、硝酸                      | 100mg/ℓ                    |          |          | 0.2mg/ℓ未満    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 水素イオン濃度                           | 5.8～8.6                    | 8.0      | 8.0      | 7.9          | 7.9         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1,4-ジオキサン                         | 0.5mg/ℓ                    |          |          | 0.05mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 生物化学的酸素要求量                        | 60mg/ℓ (10mg/ℓ)            | 3.3mg/ℓ  | 1.9mg/ℓ  | 0.5mg/ℓ未満    | 1.4mg/ℓ     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 化学的酸素要求量                          | 90mg/ℓ (30mg/ℓ)            | 1.7mg/ℓ  | 0.8mg/ℓ  | 1.4mg/ℓ      | 1.8mg/ℓ     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 浮遊物質質量                            | 60mg/ℓ (10mg/ℓ)            | 1mg/ℓm未満 | 1mg/ℓ未満  | 1mg/ℓ未満      | 1mg/ℓ       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)           | 5mg/ℓ                      |          |          | 1mg/ℓ未満      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)        | 30mg/ℓ                     |          |          | 1mg/ℓ未満      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | フェノール類含有量                         | 5mg/ℓ                      |          |          | 0.05mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 銅含有量                              | 3mg/ℓ                      |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 亜鉛含有量                             | 2mg/ℓ                      |          |          | 0.011mg/ℓ    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 溶解性鉄含有量                           | 10mg/ℓ                     |          |          | 0.10mg/ℓ     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 溶解性マンガン含有量                        | 10mg/ℓ                     |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | クロム含有量                            | 2mg/ℓ                      |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 大腸菌数                              | 日間平均800CFU/㎡               |          |          | 0 CFU/㎡      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 窒素含有量                             | 120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ (20mg/ℓ) | 0.23mg/ℓ | 0.26mg/ℓ | 0.20mg/ℓm未満  | 0.20mg/ℓm未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 燐含有量                              | 16mg/ℓ (日間平均8g/ℓ)          |          |          | 0.083mg/ℓ    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ダイオキシン類                           | 10pg-TEQ/ℓ                 |          |          | 0pg-TEQ/L    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

水質検査結果・放流水(令和7年度)第3期処分場

|    | 採取年                                | 放流許容限度<br>(mg/ℓ)          | 令和7年度    |          |              |          |          |          |          |          |              |            |            |          |
|----|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|----------|
|    | 採取日                                |                           | 4月3日     | 5月1日     | 6月5日         | 7月3日     | 8月7日     | 9月3日     | 10月2日    | 11月6日    | 12月3日        | 1月8日       | 2月5日       | 3月4日     |
|    | 分析結果日                              |                           | 4月8日     | 5月21日    | 6月23日        | 7月17日    | 8月21日    | 9月19日    | 10月17日   | 11月20日   | 12月19日       | 1月22日      | 2月20日      | 3月18日    |
| 1  | カドミウム及びその化合物                       | 0.03mg/ℓ                  |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 2  | シアン化合物                             | 1mg/ℓ                     |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 3  | 有機燐化合物(ハラチオン、メチルパラチオン、メチルドシモン、EPN) | 1mg/ℓ                     |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 4  | 鉛及びその化合物                           | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 5  | 六価クロム化合物                           | 0.5mg/ℓ                   |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 6  | 砒素及びその化合物                          | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 7  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                | 0.005mg/ℓ                 |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 8  | アルキル水銀化合物                          | 検出されないこと                  |          |          | 0.0005mg/ℓ未満 |          |          |          |          |          | 0.0005mg/ℓ未満 |            |            |          |
| 9  | PCB                                | 0.003mg/ℓ                 |          |          | 0.0005mg/ℓ未満 |          |          |          |          |          | 0.0005mg/ℓ未満 |            |            |          |
| 10 | トリクロロエチレン                          | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 11 | テトラクロロエチレン                         | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 12 | ジクロロメタン                            | 0.2mg/ℓ                   |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 13 | 四塩化炭素                              | 0.02mg/ℓ                  |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン                        | 0.04mg/ℓ                  |          |          | 0.004mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.004mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン                       | 1mg/ℓ                     |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン                    | 0.4mg/ℓ                   |          |          | 0.04mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.04mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン                     | 3mg/ℓ                     |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン                     | 0.06mg/ℓ                  |          |          | 0.006mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.006mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン                       | 0.02mg/ℓ                  |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.002mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 20 | チウラム                               | 0.06mg/ℓ                  |          |          | 0.006mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.006mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 21 | シマジン                               | 0.03mg/ℓ                  |          |          | 0.003mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.003mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 22 | チオベンカルブ                            | 0.02mg/ℓ                  |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 23 | ベンゼン                               | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 24 | セレン及びその化合物                         | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 25 | ホウ素、その化合物                          | 10mg/ℓ(50mg/ℓ)            |          |          | 0.14mg/ℓ     |          |          |          |          |          | 0.30mg/ℓ     |            |            |          |
| 26 | フッ素含有量                             | 8mg/ℓ(15mg/ℓ)             |          |          | 0.08mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.08mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 27 | アンモニア、亜硝酸、硝酸                       | 100mg/ℓ                   |          |          | 0.2mg/ℓ未満    |          |          |          |          |          | 0.20mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 28 | 水素イオン濃度                            | 5.8～8.6                   | 8.0      | 7.9      | 8.0          | 7.7      | 7.7      | 7.9      | 7.7      | 7.8      | 8.2          | 7.9        | 8.0        | 7.9      |
| 29 | 1,4-ジオキサン                          | 0.5mg/ℓ                   |          |          | 0.05mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.05mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 30 | 生物化学的酸素要求量                         | 60mg/ℓ(10mg/ℓ)            |          |          | 3.0mg/ℓ      |          |          |          |          |          | 2.9mg/ℓ      |            |            |          |
| 31 | 化学的酸素要求量                           | 90mg/ℓ(30mg/ℓ)            | 2.4mg/ℓ  | 2.4mg/ℓ  | 0.3mg/ℓ      | 4.5mg/ℓ  | 1.5mg/ℓ  | 0.7mg/ℓ  | 0.9mg/ℓ  | 1.1mg/ℓ  | 2.9mg/ℓ      | 3.3mg/ℓ    | 1.2mg/ℓ    | 1.7mg/ℓ  |
| 32 | 浮遊物質量                              | 60mg/ℓ(10mg/ℓ)            | 2.0mg/ℓ  | 2.3mg/ℓ  | 0.3mg/ℓ      | 1.8mg/ℓ  | 1.9mg/ℓ  | 3.3mg/ℓ  | 2.5mg/ℓ  | 2.2mg/ℓ  | 1.4mg/ℓ      | 1.9mg/ℓ    | 1.7mg/ℓ    | 2.7mg/ℓ  |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)            | 5mg/ℓ                     |          |          | 1mg/ℓ未満      |          |          |          |          |          | 1mg/ℓ未満      |            |            |          |
| 34 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)         | 30mg/ℓ                    |          |          | 1mg/ℓ未満      |          |          |          |          |          | 1mg/ℓ未満      |            |            |          |
| 35 | フェノール類含有量                          | 5mg/ℓ                     |          |          | 0.05mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.05mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 36 | 銅含有量                               | 3mg/ℓ                     |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.01mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 37 | 亜鉛含有量                              | 2mg/ℓ                     |          |          | 0.005mg/ℓ    |          |          |          |          |          | 0.007mg/ℓ    |            |            |          |
| 38 | 溶解性鉄含有量                            | 10mg/ℓ                    |          |          | 0.04mg/ℓ     |          |          |          |          |          | 0.06mg/ℓ     |            |            |          |
| 39 | 溶解性マンガン含有量                         | 10mg/ℓ                    |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |          |          |          |          |          | 0.02mg/ℓ未満   |            |            |          |
| 40 | クロム含有量                             | 2mg/ℓ                     |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満  |            |            |          |
| 41 | 大腸菌群数                              | 日間平均800CFU/100mL          |          |          | 0 CFU/100mL  |          |          |          |          |          | 0CFU/mL      |            |            |          |
| 42 | 窒素含有量                              | 120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ(20mg/ℓ) | 0.24mg/ℓ | 0.29mg/ℓ | 0.31mg/ℓ     | 0.28mg/ℓ | 0.31mg/ℓ | 0.37mg/ℓ | 0.24mg/ℓ | 0.25mg/ℓ | 0.20mg/ℓ未満   | 0.20mg/ℓ未満 | 0.24mg/ℓ未満 | 0.23mg/ℓ |
| 43 | 燐含有量                               | 16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)          |          |          | 0.046mg/ℓ    |          |          |          |          |          | 0.051mg/ℓ    |            |            |          |
| 44 | ダイオキシン類                            | 10pg-TEQ/ℓ                |          |          | 0pg-TEQ/L    |          |          |          |          |          |              |            |            |          |

水質検査結果・放流水(令和6年度)第3期処分場

|    | 採取年                              | 放流許容限度<br>(mg/ℓ)          | 令和6年度    |          |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |
|----|----------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|    | 採取日                              |                           | 4月3日     | 5月9日     | 6月6日               | 7月3日     | 8月1日     | 9月4日     | 10月2日    | 11月7日    | 12月4日              | 1月9日     | 2月5日     | 3月5日     |
|    | 分析結果日                            |                           | 4月12日    | 5月20日    | 6月20日              | 7月12日    | 8月19日    | 9月13日    | 10月18日   | 11月11日   | 12月20日             | 1月22日    | 2月18日    | 3月19日    |
| 1  | カドミウム及びその化合物                     | 0.03mg/ℓ                  | /        | /        | 0.001mg/ℓ未満        | /        | /        | /        | /        | /        | 0.001mg/ℓ未満        | /        | /        | /        |
| 2  | シアン化合物                           | 1mg/ℓ                     |          |          | 0.01mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.01mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 3  | 有機燐化合物(ハチオン、メチルハチオン、メチルドノトン、EPN) | 1mg/ℓ                     |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 4  | 鉛及びその化合物                         | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 5  | 六価クロム化合物                         | 0.5mg/ℓ                   |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 6  | 砒素及びその化合物                        | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 7  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物              | 0.005mg/ℓ                 |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 8  | アルキル水銀化合物                        | 検出されないこと                  |          |          | 0.0005mg/ℓ未満       |          |          |          |          |          | 0.0005mg/ℓ未満       |          |          |          |
| 9  | PCB                              | 0.003mg/ℓ                 |          |          | 0.0005mg/ℓ未満       |          |          |          |          |          | 0.0005mg/ℓ未満       |          |          |          |
| 10 | トリクロロエチレン                        | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 11 | テトラクロロエチレン                       | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 12 | ジクロロメタン                          | 0.2mg/ℓ                   |          |          | 0.002mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.002mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 13 | 四塩化炭素                            | 0.02mg/ℓ                  |          |          | 0.002mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.002mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン                      | 0.04mg/ℓ                  |          |          | 0.004mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.004mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン                     | 1mg/ℓ                     |          |          | 0.02mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.02mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン                  | 0.4mg/ℓ                   |          |          | 0.04mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.04mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン                   | 3mg/ℓ                     |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン                   | 0.06mg/ℓ                  |          |          | 0.006mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.006mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン                     | 0.02mg/ℓ                  |          |          | 0.002mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.002mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 20 | チウラム                             | 0.06mg/ℓ                  |          |          | 0.006mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.006mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 21 | シマジン                             | 0.03mg/ℓ                  |          |          | 0.003mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.003mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 22 | チオベンカルブ                          | 0.02mg/ℓ                  |          |          | 0.02mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.02mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 23 | ベンゼン                             | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.01mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.01mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 24 | セレン及びその化合物                       | 0.1mg/ℓ                   |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.001mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 25 | ホウ素、その化合物                        | 10mg/ℓ(50mg/ℓ)            |          |          | 0.22mg/ℓ           |          |          |          |          |          | 0.52mg/ℓ           |          |          |          |
| 26 | フッ素含有量                           | 8mg/ℓ(15mg/ℓ)             |          |          | 0.08mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.08mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 27 | アンモニア、亜硝酸、硝酸                     | 100mg/ℓ                   |          |          | 0.2mg/ℓ未満          |          |          |          |          |          | 0.20mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 28 | 水素イオン濃度                          | 5.8～8.6                   | 7.9      | 7.9      | 8.0                | 7.9      | 7.8      | 7.7      | 7.8      | 7.8      | 7.5                | 7.3      | 8.0      | 8.0      |
| 29 | 1,4-ジオキサン                        | 0.5mg/ℓ                   | /        | /        | 0.05mg/ℓ未満         | /        | /        | /        | /        | /        | 0.05mg/ℓ未満         | /        | /        | /        |
| 30 | 生物化学的酸素要求量                       | 60mg/ℓ(10mg/ℓ)            |          |          | 2.5mg/ℓ            |          |          |          |          |          | 0.5mg/ℓ未満          |          |          |          |
| 31 | 化学的酸素要求量                         | 90mg/ℓ(30mg/ℓ)            | 3.4mg/ℓ  | 2.5mg/ℓ  | 0.9mg/ℓ            | 0.5mg/ℓ  | 2.2mg/ℓ  | 1.4mg/ℓ  | 2.4mg/ℓ  | 0.8mg/ℓ  | 0.5mg/ℓ未満          | 0.5mg/ℓ  | 3.1mg/ℓ  | 0.5mg/ℓ  |
| 32 | 浮遊物質                             | 60mg/ℓ(10mg/ℓ)            | 2.3mg/ℓ  | 1.4mg/ℓ  | 0.9mg/ℓ            | 2.9mg/ℓ  | 3.2mg/ℓ  | 4.2mg/ℓ  | 3.2mg/ℓ  | 2.9mg/ℓ  | 1.5mg/ℓ            | 13.4mg/ℓ | 0.9mg/ℓ  | 1.4mg/ℓ  |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)          | 5mg/ℓ                     | /        | /        | 1mg/ℓ未満            | /        | /        | /        | /        | /        | 1mg/ℓ未満            | /        | /        | /        |
| 34 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)       | 30mg/ℓ                    |          |          | 1mg/ℓ未満            |          |          |          |          |          | 1mg/ℓ未満            |          |          |          |
| 35 | フェノール類含有量                        | 5mg/ℓ                     |          |          | 0.05mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.05mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 36 | 銅含有量                             | 3mg/ℓ                     |          |          | 0.01mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.01mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 37 | 亜鉛含有量                            | 2mg/ℓ                     |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.018mg/ℓ          |          |          |          |
| 38 | 溶解性鉄含有量                          | 10mg/ℓ                    |          |          | 0.05mg/ℓ           |          |          |          |          |          | 0.08mg/ℓ           |          |          |          |
| 39 | 溶解性マンガン含有量                       | 10mg/ℓ                    |          |          | 0.02mg/ℓ未満         |          |          |          |          |          | 0.02mg/ℓ未満         |          |          |          |
| 40 | クロム含有量                           | 2mg/ℓ                     |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |          |          | 0.005mg/ℓ未満        |          |          |          |
| 41 | 大腸菌群数                            | 3,000個/cm <sup>3</sup>    |          |          | 0個/cm <sup>3</sup> |          |          |          |          |          | 0個/cm <sup>3</sup> |          |          |          |
| 42 | 窒素含有量                            | 120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ(20mg/ℓ) | 0.38mg/ℓ | 0.48mg/ℓ | 0.2mg/ℓ            | 0.26mg/ℓ | 0.28mg/ℓ | 0.52mg/ℓ | 0.45mg/ℓ | 0.38mg/ℓ | 0.20mg/ℓ           | 3.93mg/ℓ | 0.20mg/ℓ | 0.25mg/ℓ |
| 43 | 燐含有量                             | 16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)          | /        | /        | 0.05mg/ℓ           | /        | /        | /        | /        | /        | 0.026mg/ℓ          | /        | /        | /        |
| 44 | ダイオキシン類                          | 10pg-TEQ/ℓ                |          |          | 0pg-TEQ/L          |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |

## 水質検査結果・放流水(令和5年度)第3期処分場

|    | 採 取 年                               | 放流許容限度<br>(mg/ℓ)          | 令和5年度     |         |                    |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|
|    | 採 取 日                               |                           | 4月6日      | 5月9日    | 6月2日               | 7月6日    | 8月3日    | 9月5日    | 10月5日   | 11月7日   | 12月5日      | 1月11日     | 2月1日    | 3月5日    |
|    | 分 析 結 果 日                           |                           | 4月18日     | 5月19日   | 6月6日               | 7月19日   | 8月16日   | 9月15日   | 10月17日  | 11月17日  | 12月20日     | 1月23日     | 2月14日   | 3月15日   |
| 1  | カドミウム及びその化合物                        | 0.03mg/ℓ                  |           |         | 0.001mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 2  | シアン化合物                              | 1mg/ℓ                     |           |         | 0.01mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 3  | 有機錫化合物(ハテチオン、メチルハテチオン、メチルメジノトシ、EPN) | 1mg/ℓ                     |           |         | 0.005mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 4  | 鉛及びその化合物                            | 0.1mg/ℓ                   |           |         | 0.005mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 5  | 六価クロム化合物                            | 0.5mg/ℓ                   |           |         | 0.005mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 6  | 砒素及びその化合物                           | 0.1mg/ℓ                   |           |         | 0.001mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 7  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                 | 0.005mg/ℓ                 |           |         | 0.005mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 8  | アルキル水銀化合物                           | 検出されないこと                  |           |         | 0.0005mg/ℓ未満       |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 9  | PCB                                 | 0.003mg/ℓ                 |           |         | 0.0005mg/ℓ未満       |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 10 | トリクロロエチレン                           | 0.1mg/ℓ                   |           |         | 0.001mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 11 | テトラクロロエチレン                          | 0.1mg/ℓ                   |           |         | 0.001mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 12 | ジクロロメタン                             | 0.2mg/ℓ                   |           |         | 0.002mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 13 | 四塩化炭素                               | 0.02mg/ℓ                  |           |         | 0.002mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン                         | 0.04mg/ℓ                  |           |         | 0.004mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン                        | 1mg/ℓ                     |           |         | 0.02mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン                     | 0.4mg/ℓ                   |           |         | 0.04mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン                      | 3mg/ℓ                     |           |         | 0.001mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 18 | 1,1,1,2-トリクロロエタン                    | 0.06mg/ℓ                  |           |         | 0.006mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン                        | 0.02mg/ℓ                  |           |         | 0.002mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 20 | チウラム                                | 0.06mg/ℓ                  |           |         | 0.006mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 21 | シマジン                                | 0.03mg/ℓ                  |           |         | 0.003mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 22 | チオベンカルブ                             | 0.02mg/ℓ                  |           |         | 0.02mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 23 | ベンゼン                                | 0.1mg/ℓ                   |           |         | 0.01mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 24 | セレン及びその化合物                          | 0.1mg/ℓ                   |           |         | 0.001mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 25 | ホウ素、その化合物                           | 10mg/ℓ(50mg/ℓ)            |           |         | 0.55mg/ℓ           |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 26 | フッ素含有量                              | 8mg/ℓ(15mg/ℓ)             |           |         | 0.08mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 27 | アンモニア、亜硝酸、硝酸                        | 100mg/ℓ                   |           |         | 0.2mg/ℓ未満          |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 28 | 水素イオン濃度                             | 5.8～8.6                   | 7.8       | 6.7     | 7.9                | 7.4     | 7.7     | 7.8     | 7.8     | 8.0     | 8.0        | 8.2       | 7.8     | 8.0     |
| 29 | 1,4-ジオキサン                           | 0.5mg/ℓ                   |           |         | 0.05mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         | 0.05mg/ℓ未満 |           |         |         |
| 30 | 生物化学的酸素要求量                          | 60mg/ℓ(10mg/ℓ)            | 0.5mg/ℓ未満 | 0.9mg/ℓ | 1.4mg/ℓ            | 2.5mg/ℓ | 3.3mg/ℓ | 0.8mg/ℓ | 2.6mg/ℓ | 2.5mg/ℓ | 3.4mg/ℓ    | 0.5mg/ℓ未満 | 3.7mg/ℓ | 2.7mg/ℓ |
| 31 | 化学的酸素要求量                            | 90mg/ℓ(30mg/ℓ)            | 2.3mg/ℓ   | 1.9mg/ℓ | 2.1mg/ℓ            | 0.3mg/ℓ | 2.9mg/ℓ | 2.2mg/ℓ | 2.7mg/ℓ | 2.9mg/ℓ | 3.0mg/ℓ    | 1.6mg/ℓ   | 2.3mg/ℓ | 1.3mg/ℓ |
| 32 | 浮遊物質質量                              | 60mg/ℓ(10mg/ℓ)            | 2mg/ℓ     | 1mg/ℓ   | 1mg/ℓ未満            | 1mg/ℓ未満 | 1mg/ℓ未満 | 1mg/ℓ未満 | 1mg/ℓ未満 | 1mg/ℓ未満 | 1mg/ℓ未満    | 1mg/ℓ未満   | 1mg/ℓ未満 | 1mg/ℓ未満 |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)             | 5mg/ℓ                     |           |         | 1mg/ℓ未満            |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 34 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)          | 30mg/ℓ                    |           |         | 1mg/ℓ未満            |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 35 | フェノール類含有量                           | 5mg/ℓ                     |           |         | 0.05mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 36 | 銅含有量                                | 3mg/ℓ                     |           |         | 0.01mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 37 | 亜鉛含有量                               | 2mg/ℓ                     |           |         | 0.005mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 38 | 溶解性鉄含有量                             | 10mg/ℓ                    |           |         | 0.03mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 39 | 溶解性マンガン含有量                          | 10mg/ℓ                    |           |         | 0.02mg/ℓ未満         |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 40 | クロム含有量                              | 2mg/ℓ                     |           |         | 0.005mg/ℓ未満        |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 41 | 大腸菌群数                               | 3,000個/cm <sup>3</sup>    |           |         | 2個/cm <sup>l</sup> |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 42 | 窒素含有量                               | 120mg/ℓ・日平均60mg/ℓ(20mg/ℓ) |           |         | 0.34mg/ℓ           |         |         |         |         |         |            |           |         |         |
| 43 | 燃含有量                                | 16mg/ℓ(日間平均8g/ℓ)          |           |         | 0.052mg/ℓ          |         |         |         |         |         | 0.117mg/ℓ  |           |         |         |
| 44 | ダイオキシン類                             | 10pg-TEQ/ℓ                |           |         | 0pg-TEQ/L          |         |         |         |         |         |            |           |         |         |